

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 П. РАЗДОЛЬНОЕ НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА»,*

*директор Лаврентюк Татьяна Васильевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 21 января 2020 года № 4 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.02.2020 года по 25.02.2020 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному  
надзору Горбуруков Роман Александрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 П. РАЗДОЛЬНОЕ НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА»,*

*п.Раздольное, ул. Лазо 320*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МБОУ «СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района»*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

*Лаврентюк Татьяной Васильевной*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных<br>требований пожарной безопасности с<br>указанием конкретного места<br>выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пункт (абзац пункта) и<br>наименование нормативного<br>правового акта Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа по<br>пожарной безопасности,<br>требования которого (-ых)<br>нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка<br>(подпись) о<br>выполнении<br>(указывается<br>только<br>выполнение) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.                                                                                                                                                                                                    | 4.                                                                                        | 5.                                                                            |
| 1        | На объекте защиты руководитель<br>организации не организовал<br>проведение работ по заделке<br>негорючими материалами,<br>обеспечивающими требуемый предел<br>огнестойкости и<br>дымогазонепроницаемость,<br>образовавшихся отверстий и зазоров<br>в местах пересечения<br>противопожарных преград<br>различными инженерными (в том<br>числе электрическими проводами,<br>кабелями) и технологическими<br>коммуникациями. (коридоры 1го и | Постановление<br>правительства РФ № 390 :<br>п. 22                                                                                                                                                    | 07.07.2020                                                                                |                                                                               |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |            |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|
|   | цокольного этажа МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |            |  |
| 2 | На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки (системы) противопожарной защиты. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                                                                                                                                    | Постановление правительства РФ № 390 : п. 61 | 07.07.2020 |  |
| 3 | На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации). (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                                                                                                  | Постановление правительства РФ № 390 : п. 61 | 07.07.2020 |  |
| 4 | На объекте защиты устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                                                                                                                                                   | Постановление правительства РФ № 390 : п. 62 | 07.07.2020 |  |
| 5 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                              | Постановление правительства РФ № 390 : п. 63 | 07.07.2020 |  |
| 6 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта). (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                     | Постановление правительства РФ № 390 : п. 64 | 07.07.2020 |  |
| 7 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 20 | 07.07.2020 |  |
| 8 | На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                             | Постановление правительства РФ № 390 : п. 55 | 07.07.2020 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| 9  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние пожарных гидрантов (их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года). (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 55        | 07.07.2020 |  |
| 10 | На объекте защиты руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                           | Постановление правительства РФ № 390 : п. 57        | 07.07.2020 |  |
| 11 | На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                                                                                  | Постановление правительства РФ № 390 : п. 480       | 07.07.2020 |  |
| 12 | На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (в подсобном помещении столовой МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                        | Постановление правительства РФ № 390 : п. 35        | 07.07.2020 |  |
| 13 | На объекте защиты допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток (коридоров, холлов, тамбуров) в открытом положении. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                                                     | Постановление правительства РФ № 390 : п/п г) п. 36 | 07.07.2020 |  |
| 14 | На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) не надежно к полу закреплены ковры (ковровые дорожки, другие покрытия полов). (холл 1го этажа МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                       | Постановление правительства РФ № 390 : п. 39        | 07.07.2020 |  |
| 15 | На объекте защиты оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания. (помещение столовой МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                                              | Постановление правительства РФ № 390 : п/п е) п. 42 | 07.07.2020 |  |
| 16 | На объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (МБОУ "СОШ №10 п. Раздольное Надеждинского района")                                                            | Постановление правительства РФ № 390 : п/п л) п.461 | 07.07.2020 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,



установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного  
инспектора Партизанского городского округа  
по пожарному надзору

Горборуков Роман Александрович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 25 " 02 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Наш  
(подпись)

" 25 " 02 2020 г.

директор Лавренко Т.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору